



RITTAL AS
Postboks 258
N-1401 Ski
Tlf: + 47 64 85 13 00
Fax: + 47 64 85 13 01
E-post: rittal@rittal.no



Brannbeskyttelse

Brannklasse P = for papir og dokumenter

Betyr at safeen er testet med 1000 °C for å beskytte alle papirbaserte dokumenter ved tilfellet brann. Den innvendige sluttemperatur får bli maks 175 °C.

Brannklassen angis i 60P, 90P alt. 120P og innebærer at safeen klarer å beskytte innholdet i 60, 90 eller 120 minutter.

Brannklasse DIS = for ulike typer av datamedia

Betyr at safeen er testet med 1000 °C for å beskytte de mest varmfølsomme datamedia i tilfellet brann. Den innvendige sluttemperatur får bli maks 55 °C.

Brannklassen angis i S60DIS alternativt S120DIS og innebærer at safeen klarer å beskytte innholdet i 60 eller 120 minutter.